

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	<1	0.40	0.24	ND(<0.002)	155	<2	8.3	0.75	合格
民權路	<1	<1	0.25	0.28	ND(<0.002)	145	<2	8.2	0.73	
林森東路	<1	<1	0.30	0.24	ND(<0.002)	151	<2	8.2	0.80	
義教街	<1	<1	0.15	0.38	ND(<0.002)	219	<2	8.5	0.58	
荖藤仔	<1	3	0.20	0.33	ND(<0.002)	210	<2	8.0	0.62	
文化路	<1	<1	0.30	0.24	ND(<0.002)	142	<2	8.2	0.75	
東洋新村	<1	<1	0.25	0.26	ND(<0.002)	143	<2	8.2	0.73	
彌陀路	<1	6	0.35	0.24	ND(<0.002)	136	<2	8.1	0.87	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年1月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH (以℃)	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	6	0.35	0.24	ND(<0.002)	135	<2	8.2	0.67	合格
興安街	<1	<1	0.25	0.25	ND(<0.002)	141	<2	8.1	0.45	
民生南路	<1	10	0.35	0.26	ND(<0.002)	146	<2	8.0	0.53	
重慶路	<1	1	0.40	0.24	ND(<0.002)	142	<2	8.1	0.57	
玉山路	<1	<1	0.35	0.35	ND(<0.002)	152	<2	8.1	0.60	
育人路	<1	5	0.25	0.30	ND(<0.002)	148	<2	8.1	0.65	
北港路	<1	1	0.20	0.28	ND(<0.002)	152	<2	8.1	0.67	
北社尾路	<1	3	0.25	0.28	ND(<0.002)	170	<2	8.1	0.71	
博愛路	<1	<1	0.30	0.28	ND(<0.002)	148	<2	8.2	0.67	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107 年 1 月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判定
吳鳳北路	<1	1	0.30	0.25	ND(<0.002)	141	<2	8.3	0.68	合格
民權路	<1	1	0.25	0.34	ND(<0.002)	145	<2	8.2	0.73	
林森東路	<1	1	0.20	0.24	ND(<0.002)	145	<2	8.3	0.72	
義教街	<1	<1	0.30	0.20	ND(<0.002)	143	<2	8.2	0.48	
荖藤仔	<1	4	0.20	0.19	ND(<0.002)	152	<2	8.2	0.54	
文化路	<1	<1	0.25	0.22	ND(<0.002)	144	<2	8.3	0.54	
東洋新村	<1	<1	0.20	0.20	ND(<0.002)	142	<2	8.3	0.45	
彌陀路	<1	2	0.25	0.19	ND(<0.002)	131	<2	8.3	0.71	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年2月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH (以℃)	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	6	0.25	0.16	ND(<0.002)	133	<2	8.3	0.75	合格
興安街	<1	<1	0.20	0.19	ND(<0.002)	131	<2	8.3	0.52	
民生南路	<1	5	0.15	0.18	ND(<0.002)	134	<2	8.3	0.64	
重慶路	<1	1	0.30	0.19	ND(<0.002)	148	<2	8.3	0.52	
玉山路	<1	<1	0.35	0.36	ND(<0.002)	144	<2	8.3	0.52	
育人路	<1	5	0.20	0.34	ND(<0.002)	144	<2	8.2	0.91	
北港路	<1	2	0.15	0.31	ND(<0.002)	127	<2	8.2	0.75	
北社尾路	<1	1	0.15	0.27	ND(<0.002)	135	<2	8.2	0.74	
博愛路	<1	6	0.35	0.18	ND(<0.002)	144	<2	8.4	0.42	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年2月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	4	0.30	0.38	ND(<0.002)	143	<2	8.1	0.79	合格
民權路	<1	1	0.25	0.17	ND(<0.002)	144	<2	8.0	0.81	
林森東路	<1	14	0.30	0.16	ND(<0.002)	144	<2	8.0	0.81	
義教街	<1	1	0.35	0.22	ND(<0.002)	150	<2	8.1	0.36	
荖藤仔	<1	<1	0.35	0.52	ND(<0.002)	148	<2	8.0	0.56	
文化路	<1	1	0.25	0.18	ND(<0.002)	147	<2	8.0	0.69	
東洋新村	<1	1	0.25	0.18	ND(<0.002)	147	<2	8.0	0.69	
彌陀路	<1	<1	0.35	0.17	ND(<0.002)	133	<2	8.3	0.61	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年3月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH (以℃)	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	2	0.35	0.118	ND(<0.002)	132	<2	8.3	0.69	合格
興安街	<1	<1	0.30	0.15	ND(<0.002)	132	<2	8.3	0.34	
民生南路	<1	10	0.25	0.18	ND(<0.002)	136	<2	8.2	0.52	
重慶路	<1	2	0.20	0.16	ND(<0.002)	146	<2	8.1	0.60	
玉山路	<1	15	0.25	0.34	ND(<0.002)	118	<2	8.2	0.59	
育人路	<1	3	0.20	0.33	ND(<0.002)	122	<2	8.1	0.57	
北港路	<1	<1	0.35	0.34	ND(<0.002)	120	<2	8.2	0.54	
北社尾路	<1	<1	0.30	0.22	ND(<0.002)	150	<2	8.1	0.59	
博愛路	<1	1	0.20	0.18	ND(<0.002)	142	<2	8.1	0.75	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年3月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判定
吳鳳北路	<1	4	0.50	0.19	ND(<0.002)	132	<2	8.0	0.75	合格
民權路	<1	2	0.55	0.21	ND(<0.002)	140	<2	8.0	0.80	
林森東路	<1	5	0.30	0.13	ND(<0.002)	135	<2	8.1	0.77	
義教街	<1	<1	0.25	0.39	ND(<0.002)	141	<2	8.1	0.56	
荖藤仔	<1	3	0.30	0.40	ND(<0.002)	144	<2	8.2	0.57	
文化路	<1	2	0.30	0.27	ND(<0.002)	148	<2	8.0	0.55	
東洋新村	<1	5	0.40	0.21	ND(<0.002)	143	<2	8.1	0.67	
彌陀路	<1	<1	0.30	0.18	ND(<0.002)	131	<2	8.0	0.75	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年4月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH (以℃)	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	<1	0.35	0.16	ND(<0.002)	134	<2	8.3	0.67	合格
興安街	<1	2	0.25	0.15	ND(<0.002)	132	<2	8.3	0.28	
民生南路	1	3	0.35	0.14	ND(<0.002)	135	<2	8.2	0.47	
重慶路	<1	6	0.40	0.16	ND(<0.002)	141	<2	8.1	0.63	
玉山路	<1	3	0.30	0.21	ND(<0.002)	122	<2	8.1	0.57	
育人路	<1	4	0.25	0.22	ND(<0.002)	120	<2	8.1	0.56	
北港路	<1	<1	0.25	0.25	ND(<0.002)	121	<2	8.1	0.60	
北社尾路	<1	<1	0.30	0.23	ND(<0.002)	144	<2	8.1	0.60	
博愛路	<1	3	0.45	0.23	ND(<0.002)	139	<2	8.1	0.54	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107 年 4 月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	<1	0.30	0.16	ND(<0.002)	136	<2	8.0	0.70	合格
民權路	<1	<1	0.30	0.20	ND(<0.002)	142	<2	8.0	0.78	
林森東路	<1	<1	0.30	0.20	ND(<0.002)	146	<2	8.1	0.70	
義教街	<1	1	0.35	0.44	ND(<0.002)	219	<2	8.1	0.45	
荖藤仔	<1	2	0.35	0.44	ND(<0.002)	212	<2	8.1	0.47	
文化路	<1	1	0.35	0.16	ND(<0.002)	139	<2	8.0	0.55	
東洋新村	<1	<1	0.40	0.22	ND(<0.002)	142	<2	8.1	0.41	
彌陀路	<1	<1	0.35	0.19	ND(<0.002)	141	<2	8.2	0.72	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年5月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	1	4	0.35	0.19	ND(<0.002)	143	<2	8.2	0.59	合格
興安街	<1	2	0.35	0.18	ND(<0.002)	143	<2	8.2	0.41	
民生南路	<1	3	0.50	0.21	ND(<0.002)	132	<2	8.2	0.35	
重慶路	<1	6	0.30	0.31	ND(<0.002)	137	<2	8.1	0.52	
玉山路	<1	3	0.55	0.28	ND(<0.002)	146	<2	8.1	0.44	
育人路	<1	<1	0.30	0.24	ND(<0.002)	141	<2	8.1	0.45	
北港路	<1	1	0.35	0.29	ND(<0.002)	138	<2	8.1	0.48	
北社尾路	<1	5	0.35	0.28	ND(<0.002)	142	<2	8.1	0.41	
博愛路	<1	1	0.35	0.26	ND(<0.002)	145	<2	8.1	0.45	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年5月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	<1	0.30	0.22	ND(<0.002)	133	<2	8.0	0.60	合格
民權路	<1	<1	0.35	0.22	ND(<0.002)	130	<2	8.1	0.58	
林森東路	<1	8	0.30	0.21	ND(<0.002)	123	<2	8.1	0.56	
義教街	<1	<1	0.25	0.22	ND(<0.002)	195	<2	8.0	0.46	
荖藤仔	<1	2	0.20	0.20	ND(<0.002)	181	<2	8.0	0.54	
文化路	<1	<1	0.40	0.20	ND(<0.002)	137	<2	8.1	0.52	
東洋新村	<1	<1	0.35	0.21	ND(<0.002)	122	<2	8.2	0.35	
彌陀路	<1	1	0.40	0.22	ND(<0.002)	120	<2	8.3	0.82	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年6月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	2	0.30	0.24	ND(<0.002)	126	<2	8.3	0.71	合格
興安街	<1	<1	0.35	0.20	ND(<0.002)	121	<2	8.3	0.52	
民生南路	<1	<1	0.35	0.21	ND(<0.002)	132	<2	8.2	0.60	
重慶路	<1	6	0.45	0.24	ND(<0.002)	142	<2	8.1	0.37	
玉山路	<1	<1	0.30	0.23	ND(<0.002)	153	<2	8.1	0.39	
育人路	<1	<1	0.45	0.21	ND(<0.002)	140	<2	8.1	0.41	
北港路	<1	<1	0.30	0.25	ND(<0.002)	152	<2	8.1	0.48	
北社尾路	<1	1	0.30	0.26	ND(<0.002)	145	<2	8.1	0.45	
博愛路	<1	<1	0.25	0.24	ND(<0.002)	152	<2	8.1	0.41	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年6月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判定
吳鳳北路	<1	<1	0.35	0.65	ND(<0.002)	155	<2	7.9	0.76	合格
民權路	<1	<1	0.15	0.91	ND(<0.002)	152	<2	7.7	0.67	
林森東路	<1	<1	0.20	0.97	ND(<0.002)	153	<2	7.8	0.73	
義教街	<1	2	0.20	0.91	ND(<0.002)	145	<2	7.6	0.76	
荖藤仔	<1	<1	0.20	1.02	ND(<0.002)	141	<2	7.8	0.78	
文化路	<1	<1	0.15	0.94	ND(<0.002)	147	<2	7.7	0.63	
東洋新村	<1	<1	0.25	0.95	ND(<0.002)	149	<2	7.7	0.70	
彌陀路	<1	<1	0.25	0.93	ND(<0.002)	150	<2	7.8	0.70	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年7月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	<1	0.25	0.70	ND(<0.002)	139	<2	7.9	0.65	合格
興安街	<1	<1	0.25	0.64	ND(<0.002)	140	<2	7.9	0.59	
民生南路	<1	<1	0.25	0.68	ND(<0.002)	136	<2	8.0	0.57	
重慶路	<1	<1	0.30	0.78	ND(<0.002)	155	<2	7.8	0.53	
玉山路	<1	<1	0.30	0.73	ND(<0.002)	143	<2	7.9	0.56	
育人路	<1	3	0.20	0.84	ND(<0.002)	150	<2	7.9	0.26	
北港路	<1	<1	0.20	0.84	ND(<0.002)	154	<2	7.8	0.50	
北社尾路	<1	<1	0.30	0.84	ND(<0.002)	141	<2	7.8	0.51	
博愛路	<1	<1	0.25	1.03	ND(<0.002)	150	<2	7.8	0.44	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年7月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	4	0.25	0.56	ND(<0.002)	176	<2	7.7	0.70	合格
民權路	<1	<1	0.30	0.71	ND(<0.002)	180	<2	7.6	0.75	
林森東路	<1	3	0.20	0.62	ND(<0.002)	156	<2	7.8	0.45	
義教街	<1	<1	0.10	0.58	ND(<0.002)	177	<2	7.1	0.50	
荖藤仔	<1	<1	0.25	0.56	ND(<0.002)	167	<2	7.7	0.65	
文化路	<1	<1	0.20	0.71	ND(<0.002)	156	<2	7.7	0.48	
東洋新村	<1	<1	0.20	0.54	ND(<0.002)	164	<2	7.7	0.45	
彌陀路	<1	<1	0.20	0.52	ND(<0.002)	148	<2	7.8	0.47	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年8月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	1	0.30	0.61	ND(<0.002)	158	<2	7.8	0.66	合格
興安街	<1	3	0.20	0.62	ND(<0.002)	140	<2	7.9	0.47	
民生南路	<1	<1	0.30	0.62	ND(<0.002)	144	<2	7.9	0.74	
重慶路	<1	1	0.20	0.59	ND(<0.002)	154	<2	7.6	0.49	
玉山路	<1	13	0.15	0.54	ND(<0.002)	149	<2	7.8	0.42	
育人路	<1	<1	0.20	0.52	ND(<0.002)	186	<2	7.8	0.49	
北港路	<1	2	0.25	0.60	ND(<0.002)	146	<2	7.8	0.46	
北社尾路	<1	<1	0.20	0.52	ND(<0.002)	158	<2	7.8	0.51	
博愛路	<1	<1	0.20	0.59	ND(<0.002)	151	<2	7.7	0.45	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年8月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	<1	0.25	0.51	ND(<0.002)	226	<2	8.0	0.39	合格
民權路	<1	31	0.25	0.59	ND(<0.002)	138	<2	7.8	0.81	
林森東路	<1	4	0.15	0.60	ND(<0.002)	140	<2	7.8	0.81	
義教街	<1	<1	0.25	0.57	ND(<0.002)	138	<2	7.8	0.78	
荖藤仔	<1	<1	0.15	0.58	ND(<0.002)	150	<2	7.8	0.79	
文化路	<1	1	0.20	0.55	ND(<0.002)	140	<2	7.8	0.52	
東洋新村	<1	<1	0.15	0.57	ND(<0.002)	147	<2	7.8	0.61	
彌陀路	<1	1	0.20	0.51	ND(<0.002)	149	<2	7.8	0.73	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年9月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	<1	0.30	0.56	ND(<0.002)	136	<2	7.8	0.75	合格
興安街	<1	4	0.30	0.51	ND(<0.002)	133	<2	7.8	0.60	
民生南路	<1	<1	0.25	0.51	ND(<0.002)	138	<2	7.8	0.53	
重慶路	<1	<1	0.20	0.53	ND(<0.002)	138	<2	7.9	0.49	
玉山路	<1	8	0.20	0.59	ND(<0.002)	128	<2	7.8	0.51	
育人路	<1	<1	0.30	0.56	ND(<0.002)	138	<2	7.9	0.43	
北港路	<1	<1	0.20	0.60	ND(<0.002)	136	<2	7.8	0.54	
北社尾路	<1	1	0.25	0.54	ND(<0.002)	141	<2	7.8	0.52	
博愛路	<1	13	0.20	0.56	ND(<0.002)	137	<2	7.8	0.53	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年9月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	<1	0.30	0.46	ND(<0.002)	142	<2	7.7	0.80	合格
民權路	<1	<1	0.20	0.44	ND(<0.002)	143	<2	7.7	0.83	
林森東路	<1	<1	0.20	0.47	ND(<0.002)	152	<2	7.8	0.79	
義教街	<1	<1	0.25	0.44	ND(<0.002)	136	<2	7.5	0.73	
荖藤仔	<1	<1	0.15	0.48	ND(<0.002)	138	<2	7.8	0.81	
文化路	<1	<1	0.20	0.45	ND(<0.002)	144	<2	7.8	0.53	
東洋新村	<1	<1	0.30	0.46	ND(<0.002)	140	<2	7.9	0.70	
彌陀路	<1	6	0.30	0.47	ND(<0.002)	127	<2	7.9	0.60	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年10月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	4	0.30	0.47	ND(<0.002)	143	<2	8.0	0.61	合格
興安街	<1	8	0.35	0.46	ND(<0.002)	130	<2	8.0	0.40	
民生南路	<1	11	0.35	0.45	ND(<0.002)	132	<2	8.0	0.47	
重慶路	<1	21	0.25	0.45	ND(<0.002)	142	<2	7.9	0.41	
玉山路	<1	<1	0.20	0.47	ND(<0.002)	133	<2	7.9	0.33	
育人路	<1	3	0.30	0.44	ND(<0.002)	147	<2	7.9	0.44	
北港路	<1	<1	0.20	0.44	ND(<0.002)	145	<2	7.8	0.61	
北社尾路	<1	15	0.25	0.46	ND(<0.002)	135	<2	7.8	0.51	
博愛路	<1	<1	0.20	0.44	ND(<0.002)	135	<2	7.8	0.36	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年10月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
吳鳳北路	<1	<1	0.15	0.38	ND(<0.002)	142	<2	7.9	0.70	合格
民權路	<1	1	0.15	0.36	ND(<0.002)	138	<2	7.9	0.44	
林森東路	<1	4	0.15	0.36	ND(<0.002)	130	<2	8.0	0.79	
義教街	<1	<1	0.15	0.39	ND(<0.002)	144	<2	7.5	0.59	
荖藤仔	<1	<1	0.10	0.37	ND(<0.002)	152	<2	7.8	0.65	
文化路	<1	<1	0.10	0.37	ND(<0.002)	148	<2	8.0	0.59	
東洋新村	<1	<1	0.10	0.36	ND(<0.002)	145	<2	7.9	0.62	
彌陀路	<1	59	0.15	0.34	ND(<0.002)	143	<2	7.8	0.66	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年11月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH (以℃)	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	10	0.15	0.34	ND(<0.002)	149	<2	7.9	0.53	合格
興安街	<1	7	0.20	0.34	ND(<0.002)	147	<2	7.9	0.41	
民生南路	<1	18	0.15	0.36	ND(<0.002)	174	<2	7.9	0.43	
重慶路	<1	1	0.20	0.52	ND(<0.002)	147	<2	7.9	0.68	
玉山路	<1	<1	0.15	0.52	ND(<0.002)	145	<2	7.9	0.71	
育人路	<1	3	0.15	0.54	ND(<0.002)	173	<2	7.8	0.63	
北港路	<1	<1	0.15	0.53	ND(<0.002)	113	<2	7.8	0.71	
北社尾路	<1	11	0.15	0.53	ND(<0.002)	168	<2	7.7	0.63	
博愛路	<1	<1	0.10	0.40	ND(<0.002)	144	<2	7.8	0.62	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年11月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有效 餘氯 (mg/l)	檢測結果判定
吳鳳北路	<1	<1	0.15	0.32	ND(<0.002)	138	<2	8.1	0.77	合格
民權路	<1	35	0.15	0.33	ND(<0.002)	139	<2	8.1	0.83	
林森東路	<1	<1	0.20	0.34	ND(<0.002)	135	<2	8.1	0.74	
義教街	<1	7	0.15	0.38	ND(<0.002)	151	<2	8.0	0.28	
荖藤仔	<1	27	0.20	0.36	ND(<0.002)	150	<2	8.0	0.43	
文化路	<1	10	0.15	0.34	ND(<0.002)	137	<2	8.0	0.63	
東洋新村	<1	16	0.15	0.33	ND(<0.002)	132	<2	8.1	0.50	
彌陀路	<1	<1	0.20	0.32	ND(<0.002)	132	<2	8.1	0.85	
檢驗方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年12月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿 菌群 (CFU/10 0ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	pH	自由有 效餘氯 (mg/l)	檢測結果判 定
興仁街	<1	4	0.15	0.31	ND(<0.002)	143	<2	8.1	0.70	合格
興安街	<1	<1	0.20	0.31	ND(<0.002)	128	<2	8.0	0.69	
民生南路	<1	6	0.15	0.30	ND(<0.002)	129	<2	8.0	0.45	
重慶路	<1	1	0.20	0.43	ND(<0.002)	124	<2	8.0	0.61	
玉山路	<1	<1	0.10	0.51	ND(<0.002)	100	<2	7.9	0.62	
育人路	<1	2	0.30	0.37	ND(<0.002)	126	<2	8.0	0.55	
北港路	<1	6	0.35	0.33	ND(<0.002)	139	<2	8.0	0.53	
北社尾路	<1	13	0.15	0.55	ND(<0.002)	127	<2	8.0	0.69	
博愛路	<1	<1	0.25	0.35	ND(<0.002)	136	<2	8.1	0.53	
以下空白										
檢 驗 方 法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	6.0~8.5	0.2~1.0 mg/l	-

檢驗日期：107年12月