


## 嘉義市政府 公告

發文日期：中華民國112年12月19日  
發文字號：府工水字第1122118666號  
附件：



主旨：公告嘉義市公共雨水下水道可使用地區，本公告範圍為大溪厝排水分區DD幹線排水區域範圍。

依據：下水道法第19條。

公告事項：

- 一、本市公共雨水下水道公告：DD幹線起點為E：120.410450；N：23.468940（玉山路812號），迄點為E：120.422250；N：23.461750（博愛路二段、大聖路口），其排水區域範圍及幹線節點計畫逕流量如附件一。
- 二、開始使用日期：自公告發文之日起開始使用。
- 三、本公告範圍區域內所新建、增建或改建之建築物，應按下水道用戶排水設備標準、建築技術規則或主管機關所訂定建築基地開發排入雨水下水道標準等規定，將雨水逕流排入鄰近雨水下水道。
- 四、下水道使用規章：下水道法、下水道法施行細則等相關規定。

市長黃敏惠

本案依分層負責規定授權主管局處主管決行

附件一




圖 1、大溪厝排水分區 DD 幹線排水區域

表 1、DD 幹線節點計畫流量表

管渠名稱	幹支線別	上游節點編號	下游節點編號	計畫逕流量 (CMS)
DD21F~DD20F	DD 幹線	DD21F	DD20F	0.26
DD20F~DD19	DD 幹線	DD20F	DD19	0.26
DD19~DD18F	DD 幹線	DD19	DD18F	0.26
DD18F~DD17	DD 幹線	DD18F	DD17	0.26
DD17~DD16	DD 幹線	DD17	DD16	0.40
DD16~DD15	DD 幹線	DD16	DD15	0.77
DD15~DD14	DD 幹線	DD15	DD14	1.37
DD14~DD13	DD 幹線	DD14	DD13	1.37

DD13~DD12	DD 幹線	DD13	DD12	2.21
DD12~DD11F	DD 幹線	DD12	DD11F	3.09
DD11F~DD10	DD 幹線	DD11F	DD10	6.62
DD10~DD9	DD 幹線	DD10	DD9	7.79
DD9~DD8F	DD 幹線	DD9	DD8F	8.96
DD8F~DD7	DD 幹線	DD8F	DD7	10.83
DD7~DD6	DD 幹線	DD7	DD6	11.95
DD6~DD5	DD 幹線	DD6	DD5	13.32
DD5~DD4	DD 幹線	DD5	DD4	14.95
DD4~DD3	DD 幹線	DD4	DD3	15.90
DD3~DD2	DD 幹線	DD3	DD2	27.64
DD2~DD1	DD 幹線	DD2	DD1	27.64
DD1~DD0F	DD 幹線	DD1	DD0F	27.64
DD0F-2~DD0F-1	DD0 幹線	DD0F-2	DD0F-1	1.31
DD0F-1~DD0F	DD0 幹線	DD0F-1	DD0F	1.63
DD3-9~DD3-8	DD3 支線	DD3-9	DD3-8	6.29
DD3-8~DD3-7	DD3 支線	DD3-8	DD3-7	6.29
DD3-7~DD3-6	DD3 支線	DD3-7	DD3-6	6.29
DD3-6~DD3-5F	DD3 支線	DD3-6	DD3-5F	6.63
DD3-5F~DD3-4	DD3 支線	DD3-5F	DD3-4	7.90
DD3-4~DD3-3	DD3 支線	DD3-4	DD3-3	8.02
DD3-3~DD3-2	DD3 支線	DD3-3	DD3-2	8.84
DD3-2~DD3-1	DD3 支線	DD3-2	DD3-1	9.43
DD3-1~DD3	DD3 支線	DD3-1	DD3	11.84
DD3-1-4~DD3-1-3F	DD3-1 支線	DD3-1-4	DD3-1-3F	0.35

DD3-1-3F~DD3-1-2	DD3-1 支線	DD3-1-3F	DD3-1-2	0.34
DD3-1-2~DD3-1-1	DD3-1 支線	DD3-1-2	DD3-1-1	1.23
DD3-1-1~DD3-1	DD3-1 支線	DD3-1-1	DD3-1	1.76
DD3-2-1~DD3-2	DD3-2 支線	DD3-2-1	DD3-2	0.36
DD3-5F-9F~DD3-5F-8	DD3-5 支線	DD3-5F-9F	DD3-5F-8	0.69
DD3-5F-8~DD3-5F-7	DD3-5 支線	DD3-5F-8	DD3-5F-7	0.69
DD3-5F-7~DD3-5F-6	DD3-5 支線	DD3-5F-7	DD3-5F-6	0.69
DD3-5F-6~DD3-5F-5	DD3-5 支線	DD3-5F-6	DD3-5F-5	0.69
DD3-5F-5~DD3-5F-4	DD3-5 支線	DD3-5F-5	DD3-5F-4	0.69
DD3-5F-4~DD3-5F-3	DD3-5 支線	DD3-5F-4	DD3-5F-3	0.69
DD3-5F-3~DD3-5F-2	DD3-5 支線	DD3-5F-3	DD3-5F-2	1.79
DD3-5F-2~DD3-5F-1	DD3-5 支線	DD3-5F-2	DD3-5F-1	1.79
DD3-5F-1~DD3-5F	DD3-5 支線	DD3-5F-1	DD3-5F	1.91
DD5a-1~DD5	DD5a 支線	DD5a-1	DD5	0.01
DD5b-2~DD5b-1	DD5b 支線	DD5b-2	DD5b-1	0.25
DD5b-1~DD5	DD5b 支線	DD5b-1	DD5	0.99
DD6-1~DD6	DD6 支線	DD6-1	DD6	0.85
DD8Fa-2~DD8Fa-1	DD8a 支線	DD8Fa-2	DD8Fa-1	0.77
DD8Fa-1~DD8F	DD8a 支線	DD8Fa-1	DD8F	1.24
DD8Fb-1~DD8F	DD8b 支線	DD8Fb-1	DD8F	0.93
DD11F-5~DD11F-4	DD11 支線	DD11F-5	DD11F-4	2.09
DD11F-4~DD11F-3	DD11 支線	DD11F-4	DD11F-3	2.24
DD11F-3~DD11F-2	DD11 支線	DD11F-3	DD11F-2	2.48
DD11F-2~DD11F-1	DD11 支線	DD11F-2	DD11F-1	2.51
DD11F-1~DD11F	DD11 支線	DD11F-1	DD11F	3.61