

嘉義市政府消防局 104 年度火災統計分析表

一、火災件數統計表：

分類 期別	建築物	森林田野	車輛	航空器	船舶	其他	合計
本期	20	0	1	0	0	3	24
去年同期	21	0	3	0	0	1	25
增減	-1	0	-2	0	0	2	-1

二、火災起火原因統計表：

原因 期別	人為縱火	自殺	燈燭	爐火烹調	敬神掃墓祭祖	菸蒂	電氣設備	機械設備	玩火	烤火	施工不慎	易燃品自復燃	瓦斯漏氣爆炸	化學物品	燃放爆竹	交通事故	天然災害	原因不明	其他
本期	1	0	1	2	0	4	10	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
去年同期	2	2	0	4	0	2	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
增減	-1	-2	1	-2	0	2	0	1	0	0	-1	0	1	0	1	0	0	0	-1

三、人員傷亡、財物損失統計表：

類別 期別	死亡人數	受傷人數	財物損失情形(千元)		
			房屋	其他財物	合計
本期	0	9	2,306	2,609	4,915
去年同期	3	3	644	802	1,446
增減	-3	6	1,662	1,807	3,469

四、本期火災數以電氣設備火災 10 件居首，相較於去年同期無增減，分析

本期電氣設備火災如下：

室內配線/短路 5 件。

室內配線/漏電 1 件。

室外配線(維護不慎)/漏電 1 件。

配線組件(外接線路組件)/異常過熱 1 件。

配線組件/延長線/短路 1 件。

家電產品/烘碗機/異常過熱 1 件。

五、本期菸蒂火災 4 件較去年同期增加 2 件，本局規劃執行防火宣導勤務時，加強宣導具有吸菸習慣民眾，吸菸後之菸蒂應確實浸濕熄滅後再置於菸灰缸並經常清理，切勿隨意丟棄菸蒂，以免未熄菸蒂落於易蓄積熱源之紙、布類或乾草堆積處，蓄熱醞釀起燃。

六、本期爐火烹調不慎火災發生數 2 件，雖較去年同期減少 2 件，惟民眾於烹調食物時仍有因故疏忽、遺忘爐火烹調情事造成火災情形，故本局規劃執行防火宣導勤務時，仍持續強化宣導民眾爐火烹調使用安全及維護。

七、本期建築物火災 20 件，依起火處所建築結構分析如下：

鐵皮結構房屋(含鐵厝)7 件。

木造結構房屋 6 件。

混凝土結構房屋 7 件。