

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 ℃表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	<1	0.40	0.40	ND (<0.002)	135	<2	7.9 (28.0℃)	0.60	合格
公園淨水場	<1	3	0.20	0.78	ND (<0.002)	143	<2	7.7 (25.5℃)	0.67	
民權路	<1	<1	0.20	0.77	ND (<0.002)	143	<2	7.9 (27.0℃)	0.64	
林森東路	<1	10	0.15	0.80	ND (<0.002)	144	<2	8.0 (24.7℃)	0.73	
義教街	<1	<1	0.20	0.77	ND (<0.002)	147	<2	7.8 (26.2℃)	0.50	
荖藤仔	<1	2	0.20	0.77	ND (<0.002)	143	<2	7.7 (28.5℃)	0.69	
文化路	<1	2	0.25	0.77	ND (<0.002)	144	<2	7.5 (28.3℃)	0.55	
東洋新村	<1	33	0.20	0.78	ND (<0.002)	145	<2	7.7 (27.9℃)	0.66	
蘭潭淨水場	<1	2	0.20	0.42	ND (<0.002)	140	<2	8.1 (27.4℃)	0.74	
彌陀路	<1	<1	0.40	0.40	ND (<0.002)	140	<2	8.1 (33.2℃)	0.58	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期:106 年 6 月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 ℃表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	1	0.35	0.44	ND (<0.002)	137	<2	8.1 (29.3℃)	0.49	合格
興安街	<1	8	0.35	0.41	ND (<0.002)	137	<2	8.1 (30.3℃)	0.40	
民生南路	<1	16	0.40	0.41	ND (<0.002)	144	<2	8.1 (29.6℃)	0.49	
重慶路	<1	13	0.25	0.43	ND (<0.002)	135	<2	8.0 (28.7℃)	0.28	
玉山路	<1	10	0.25	0.38	ND (<0.002)	139	<2	8.0 (28.7℃)	0.26	
育人路	<1	3	0.20	0.40	ND (<0.002)	136	<2	8.0 (29.3℃)	0.30	
北港路	<1	<1	0.20	0.49	ND (<0.002)	150	<2	7.8 (27.9℃)	0.35	
北社尾路	<1	8	0.20	0.43	ND (<0.002)	139	<2	7.8 (29.1℃)	0.27	
博愛路	<1	2	0.15	0.79	ND (<0.002)	152	<2	7.5 (29.4℃)	0.44	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期:106 年 6 月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 ℃表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	<1	0.30	0.17	ND (<0.002)	143	<2	8.4 (24.0℃)	0.52	合格
公園淨水場	<1	2	0.30	0.17	ND (<0.002)	145	<2	8.2 (26.7℃)	0.52	
民權路	<1	1	0.25	0.23	ND (<0.002)	143	<2	8.2 (27.0℃)	0.74	
林森東路	<1	2	0.30	0.18	ND (<0.002)	143	<2	8.2 (27.2℃)	0.61	
義教街	<1	1	0.50	0.16	ND (<0.002)	145	<2	8.1 (25.8℃)	0.27	
荖藤仔	<1	2	0.25	0.17	ND (<0.002)	142	<2	8.1 (27.4℃)	0.33	
文化路	<1	<1	0.35	0.19	ND (<0.002)	144	<2	8.1 (27.3℃)	0.43	
東洋新村	<1	<1	0.30	0.17	ND (<0.002)	144	<2	8.2 (27.0℃)	0.55	
蘭潭淨水場	<1	4	0.30	0.20	ND (<0.002)	129	<2	8.4 (27.9℃)	0.58	
彌陀路	<1	2	0.30	0.20	ND (<0.002)	129	<2	8.4 (28.1℃)	0.64	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期:106 年 5 月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 ℃ 表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	6	0.30	0.19	ND (<0.002)	130	<2	8.4 (28.5℃)	0.49	合格
興安街	<1	6	0.30	0.22	ND (<0.002)	130	<2	8.4 (26.3℃)	0.42	
民生南路	<1	5	0.40	0.20	ND (<0.002)	130	<2	8.4 (25.5℃)	0.37	
重慶路	<1	3	0.25	0.19	ND (<0.002)	136	<2	8.4 (24.1℃)	0.47	
玉山路	<1	3	0.40	0.16	ND (<0.002)	128	<2	8.3 (24.5℃)	0.58	
育人路	<1	3	0.20	0.35	ND (<0.002)	120	<2	8.2 (23.5℃)	0.57	
北港路	<1	<1	0.20	0.36	ND (<0.002)	124	<2	8.1 (28.5℃)	0.46	
北社尾路	<1	2	0.25	0.35	ND (<0.002)	122	<2	8.1 (28.7℃)	0.44	
博愛路	<1	2	0.30	0.21	ND (<0.002)	144	<2	8.2 (27.4℃)	0.37	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期:106 年 5 月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 ℃表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
吳鳳北路	<1	3	0.15	0.19	ND (<0.002)	150	<2	8.1 (21.0℃)	0.58	合格
公園淨水場	<1	5	0.15	0.17	ND (<0.002)	146	<2	8.1 (22.8℃)	0.60	
民權路	<1	13	0.15	0.22	ND (<0.002)	146	<2	8.1 (20.5℃)	0.73	
林森東路	<1	1	0.45	0.19	ND (<0.002)	153	<2	8.1 (22.2℃)	0.62	
義教街	<1	<1	0.15	0.17	ND (<0.002)	146	<2	8.1 (21.2℃)	0.28	
荖藤仔	<1	2	0.30	0.33	ND (<0.002)	147	<2	8.2 (21.7℃)	0.38	
文化路	<1	6	0.15	0.20	ND (<0.002)	146	<2	8.1 (23.1℃)	0.42	
東洋新村	<1	17	0.25	0.20	ND (<0.002)	148	<2	8.1 (20.3℃)	0.56	
蘭潭淨水場	<1	8	0.15	0.28	ND (<0.002)	139	<2	8.4 (24.4℃)	0.57	
彌陀路	<1	4	0.25	0.23	ND (<0.002)	145	<2	8.3 (26.7℃)	0.73	
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期:106 年 4 月

嘉義市政府環境保護局飲用水檢驗報告

檢測項目 樣品編號	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總菌落數 (CFU/ml)	濁度 (NTU)	硝酸鹽氮 (mg/l)	亞硝酸鹽氮 (mg/l)	硬度 (mg/l)	色度 鉑鈷單位	※pH (以 ℃表示)	※自由 有效餘氯 (mg/l)	檢測結果 判定
興仁街	<1	17	0.20	0.22	ND (<0.002)	139	<2	8.3 (24.5℃)	0.61	合格
興安街	<1	<1	0.15	0.23	ND (<0.002)	141	<2	8.2 (26.4℃)	0.43	
民生南路	<1	22	0.20	0.19	ND (<0.002)	142	<2	8.3 (26.2℃)	0.50	
重慶路	<1	3	0.25	0.44	ND (<0.002)	126	<2	8.0 (25.2℃)	0.54	
玉山路	<1	2	0.15	0.42	ND (<0.002)	121	<2	7.9 (26.4℃)	0.56	
育人路	<1	4	0.20	0.45	ND (<0.002)	122	<2	7.9 (25.5℃)	0.50	
北港路	<1	32	0.15	0.41	ND (<0.002)	117	<2	8.0 (24.2℃)	0.58	
北社尾路	<1	12	0.20	0.40	ND (<0.002)	118	<2	7.9 (25.6℃)	0.51	
博愛路	<1	<1	0.30	0.20	ND (<0.002)	147	<2	8.2 (21.9℃)	0.45	
以下空白										
檢測方法	NIEA E230.55B	NIEA E204.55B	NIEA W219.52C	NIEA W419.51A	NIEA W418.52C	NIEA W208.51A	NIEA W201.52B	-	-	-

檢驗日期:106 年 4 月