

## 嘉義市公私立幼兒園公共安全聯合查核-消防安全檢核表

園名：

查核日期： 年 月 日

查核單位：消防局

項次	安全檢視應注意要點		檢核		查核意見
			符合	不符合	
1	實施防火管理 收容人數 30 人以上	遴任防火管理人			
		消防防護計畫			
		自衛消防編組演練			
2	滅火器	數量是否足夠 (每 200m <sup>2</sup> ) 有-滅火效能值			滅火器有效期限：
		設置高度 18 kg 以上：1m 以下 18 kg 以下：1.5m 以下 或設置於滅火器箱			
3	火警自動警報、緊急廣播設備功能是否正常				
	室內消防栓設備等設備功能是否正常				
4	標示設備	避難方向指示燈功能良好			
		出口標示燈功能良好			
5	避難器具	功能是否良好			
		操作及下降空間是否足夠			
6	緊急照明設備功能是否良好				
7	是否有使用附有防焰標示之窗簾、地毯 (面積達 150 m <sup>2</sup> 以上)				
8	瓦斯熱水器依規定裝置				
9	檢具消防檢修申報書				

園方現場人員簽章：

查核人簽章：